

Cala di Rosa Marina, 12 febbraio 2019

Oggetto: Richiesta urgente di preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di due climatizzatori canalizzati

Art.1 – Stazione appaltante.

Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina (di seguito CO.V.CA), con sede in Rosa Marina di Ostuni (BR), alla C.da Pilone, intende richiedere un preventivo di spesa per l'acquisto e la posa in opera di due climatizzatori canalizzati per il comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, sito nel comune di Ostuni (Br).

Art.2 – Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'acquisto e la posa in opera n° 2 climatizzatori canalizzati per gli uffici del consorzio all'interno del comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina, le cui specifiche tecniche ed il dettaglio dei lavori sono indicate nell'Allegato A.

La consegna di quanto fornito sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 3 Importo a base d'asta

L'importo posto a base d'asta per l'appalto è complessivamente di € 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA.

Art. 4 Modalità di presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, con consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 10:00 del giorno 28 febbraio 2019, esclusivamente all'indirizzo della stazione appaltante indicato nel presente bando di gara.

Il plico deve contenere al suo interno:

- A) Una busta sigillata recante la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTI”**, che dovrà contenere:
- 1) La presente richiesta siglata in ogni pagina e controfirmata sull'ultima pagina per accettazione da parte del Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta offerente o da parte di un Procuratore legittimato alla firma;
 - 2) Copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore (il Titolare o il Legale Rappresentante della Ditta offerente o un Procuratore legittimato alla firma; in quest'ultimo caso dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestante i relativi poteri);



Consorzio Villaggio
Cala di Rosa Marina
OSTUNI

CO.V.CA.

- 3) Copia dell'Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- 4) Scheda tecnica, o altro elaborato tecnico, dei prodotti offerti indicante chiaramente marca e modello, copia delle certificazioni richieste e corrispondenza ai requisiti minimi tecnici indicati nell'Allegato A

I prodotti offerti dovranno essere conformi, pena esclusione, ai requisiti indicati nell'Allegato A

B) Una busta sigillata recante la dicitura “**CONTIENE OFFERTA ECONOMICA**” che dovrà contenere l'offerta economica redatta, senza abrasioni e/o correzioni.

L'offerta dovrà contenere l'importo complessivo di spesa, espresso in cifre e in lettere.

Il plico contenente le suddette buste dovrà essere a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta offerente o da parte di un Procuratore legittimato alla firma della Ditta offerente e recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

“RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CLIMATIZZATORI CANALIZZATI PER IL VILLAGGIO DI CALA DI ROSAMARINA.”

Art.5 – Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto, a lotto unico ed indivisibile, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo una valutazione discrezionale rimessa alla stazione appaltante.

Non saranno ritenute valide le offerte pari o superiori all'importo posto a base d'asta.

Art.6 – Richiesta chiarimenti

E' possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo ai seguenti riferimenti:

segreteria@rosamarinacala.it – Tel. 0831 350528 – Referente Sig. Coppola Antonio

PER ACCETTAZIONE

Data: _____

Timbro e firma: _____

ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE

Apparecchiature

I climatizzatori devono possedere tutti i requisiti di conformità alle disposizioni ed alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori (Decreto legislativo 81/2008) e in termini di qualità dei materiali. In particolare, le apparecchiature dovranno possedere tutte le certificazioni previste a norma di legge per tutto quanto riguarda la resistenza al fuoco dei materiali impiegati (materiali ignifughi).

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Le apparecchiature dovranno possedere la marcatura CEE di conformità alle direttive comunitarie europee, in particolare: 72/23 CEE e 93-68 CEE (B.T.) - 89/336 CEE, 92/31 CEE (EMC). La garanzia dovrà essere di almeno 24 mesi per tutte le apparecchiature.

Specifiche tecniche minime della fornitura:

potenza frigorifera nominale	kw.	7,0 (2,2~8,2)
nominal cooling capacity	kfrig./h	6,0 (1,8~7,0)
puissance frigorifique nominale	kbtu/h	24,0 (7,5~28,0)
potenza assorbita	kw.	2,1
corrente assorbita	A	9,5
s.e.e.r		6,1 A+++
potenza calorifera	kw.	7,6 (2,4-8,6)
heating capacity	kcal/h	6,5 (2,0~7,4)
puissance calorifique	kbtu/h	26,0 (8,2~29,5)
potenza assorbita	kw.	26,0 (8,2~29,5)
corrente assorbita	A	8,9
s.c.o.p. Fascia media		4,00 – A+
s.c.o.p. Fascia calda		5,2 – A+++
alimentazione	V~,Ph,Hz	230,1,50
portata d'aria	m ³ /h	1248/1054/839
press. Sonora	dB(A)	44/42/40

Posa in opera

La posa in opera delle attrezzature di cui trattasi dovrà prevedere anche la fornitura di quanto strettamente necessario al corretto funzionamento delle stesse: linee frigorifere con rame rivestito coibentato, scarichi condensa, plenum di mandata a bordo macchine, tubi spiralati da mm. 152 per collegamento tra plenum di mandata e bordo macchina interna e le bocchette poste sulle porte delle camere (sei), sei griglie di mandata verniciate bianche e di n° due griglie porta filtro per ripresa.